

THÔNG BÁO

Về việc mời cung cấp máy biến áp 3 pha

Kính gửi: Quý Công ty - Đơn vị.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Nhà máy Cán thép Lưu Xá có nhu cầu mua vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất tại Nhà máy. Kính mời các Quý Công ty/ Đơn vị có nhu cầu, khả năng tham gia chào hàng cạnh tranh với nội dung sau:

I. Nội dung chào giá:

1. Tên thiết bị: Máy biến áp 3 pha 4000KVA-6,0/0,5KV; Tổ đấu dây Dyn11.
2. Thông số, yêu cầu kỹ thuật: (có bảng thông số kỹ thuật kèm theo).
3. Số lượng: 01 máy.
4. Xuất xứ: Việt Nam.

II. Hình thức lựa chọn:

1. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh.
2. Đồng tiền chào giá: Chào giá theo đơn vị tính VNĐ.
3. Điều kiện về thời gian giao hàng và địa điểm giao hàng:

+ Thời gian giao hàng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (Nhà cung cấp cần nêu rõ tiến độ cụ thể trên báo giá)

+ Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Nhà máy Cán thép Lưu Xá (Địa chỉ Tổ 13, phường Cam Giá - TP Thái Nguyên)

4. Thời gian bảo hành thiết bị: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu phải từ 12 tháng tính từ thời điểm ký biên bản nghiệm thu.

5. Thời hạn thanh toán: Theo quy định của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm ký biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành và đã xuất hóa đơn tài chính).

6. Các đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh phải nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Nhà máy một khoản tiền trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) tiền bảo lãnh chào giá cạnh tranh trong trường hợp đơn vị trúng giá nhưng không thực hiện ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng nhưng không nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Nhà máy sẽ trả lại khoản tiền này cho những đơn vị không trúng giá trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày mở xét chào giá. Đối với đơn vị trúng giá số tiền bảo lãnh chào giá trên Nhà máy sẽ trả lại sau khi đã thực hiện ký hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

- Thông tin chuyển tiền:

Chi nhánh công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên-Nhà máy Cán thép Lưu Xá.

Tài khoản: 113000023232 Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Lưu Xá.



7. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Sau khi có kết quả xét chào giá cạnh tranh, đối với đơn vị tham gia chào giá trúng giá ký hợp đồng phải thực hiện bảo lãnh ngân hàng với số tiền bảo lãnh tương ứng 5% giá trị hợp đồng, thời hạn bảo lãnh sau 30 ngày tính từ thời điểm giao hàng muộn nhất.

8. Bảo lãnh bảo hành: Đơn vị trúng giá ký hợp đồng phải thực hiện bảo lãnh ngân hàng với số tiền tương ứng 5% giá trị hợp đồng, thời hạn bảo lãnh 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu, thời hạn bảo lãnh bảo hành sau 30 ngày tính từ thời hạn bảo hành cuối cùng.

- Kính mời: Các đơn vị có khả năng cung cấp gửi báo giá với các nội dung theo yêu cầu trên của Nhà máy.

- Báo giá gửi về Nhà máy trước 10h00' ngày 24/12/2021 yêu cầu báo giá phải có chữ ký và đóng dấu đại diện hợp pháp của đơn vị chào giá, để trong phong bì kín có niêm phong, ngoài phong bì ghi rõ chào giá cạnh tranh cung cấp máy biến áp dầu 3 pha. Nhà máy sẽ không xét những báo giá gửi về sau thời gian yêu cầu.

- Báo giá xin được gửi tới:

Văn phòng, Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Nhà máy Cán thép Lưu Xá

Địa chỉ: Tổ 13, phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083832486

Trân trọng cảm ơn!



Đoàn Mạnh Hà



THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 4000KVA - 6,0/0,5KV
Tổ đấu dây: Dyn11

STT	HẠNG MỤC	ĐVT	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
I	CÁC THÔNG SỐ MÁY		
1	Kiểu máy		Máy ngâm dầu, 2 cuộn dây, có bình dầu phụ.
2	Điều kiện lắp đặt		Trong nhà
3	Điều kiện khí hậu		Nhiệt đới hóa
4	Tần số danh định	Hz	50
5	Công suất danh định	KVA	4000
6	Điện áp danh định cuộn cao thế	KV	6,0
7	Điện áp danh định cuộn hạ thế	KV	0,5
8	Số pha	Pha	3
9	Vật liệu dây quấn		Dây đồng
10	Tổ đấu dây		Dyn11
11	Phương pháp điều chỉnh điện áp		Điều chỉnh không tải
12	Khoảng điều chỉnh điện áp	%	$\pm 2 \times 2.5\%$
13	Điện áp ngắn mạch U_n	%	$6.0 \pm 10\%$
14	Dòng điện không tải I_0	%	≤ 1
15	Kiểu làm mát		ONAN (Làm mát tự nhiên)
16	Dầu cách điện		Đạt tiêu chuẩn IEC60296
17	Phụ kiện đi kèm: - Rơ le ga - Chỉ thị báo mức dầu - Đồng hồ đo nhiệt độ dầu (có tiếp điểm điện) - Van lấy mẫu dầu - Van an toàn phòng nổ (bảo vệ khi quá áp lực dầu) - Bộ điều chỉnh điện áp không tải	HT	Đồng bộ
18	Tiêu chuẩn thiết kế và chế tạo:		TCVN6306 hoặc TCVN 6036:2015 - IEC60076; Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2015; Hệ thống quản lý môi trường 14000:2015
19	Năm sản xuất.		Từ năm 2021 trở đi
20	Hồ sơ theo máy.		- Tài liệu kỹ thuật của thiết bị. - Biên bản thí nghiệm xuất xưởng .
21	Xuất xứ		Việt Nam

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 12 năm 2021

Phòng Cơ Điện



Phạm Khả Miền

